



NR	BESKRIVNING
1	MONTAGEBOX DN300. KAN ERSÄTTAS MED BORDRING VID PE.
2	MJUKTÅTANDE KILSLIDSVENTIL DN300. AVK HAWLE ELLER LIKVÄRDIG.
3	T-RÖR AV STÅL/PE DN300.
4	RÖRBÖJ 90° AV STÅL/PE DN300.
5	FLÄNSRÖR.
6	LUFTNINGSANORDNING, SE HÄNVISNING 1.
7	MONTAGEBOX MED CENTRAL FLÄNS. HAWLE, VIKING JOHNSON ELLER LIKVÄRDIG.
8	DUBBELEXCENTRISK VRIDSPJÄLLSVENTIL. HAWLE, AVK ELLER LIKVÄRDIG.

ANVISNINGAR

- VID ANSLUTNING MOT KOMMUN PLACERAS MONTAGEBOX INNANFÖR VENTIL.
- VID LÅGPUNKT PLACERAS AVTAPPNINGSANORDNING (SE HÄNVISNING 7) PÅ RESPEKTIVE SIDA OM VENTIL. SE DETALJ 1.
- VID HÖGPUNKT PLACERAS LUFTNINGSANORDNING (SE HÄNVISNING 8) PÅ RESPEKTIVE SIDA OM VENTIL. SE DETALJ 2.
- VID SEKTIONERINGSVENTIL MITT PÅ LEDNINGSSTRÄCKA, PLACERAS LUFTNINGSANORDNING NEDSTRÖMS VENTIL OCH AVTAPPNINGSANORDNING UPPSTRÖMS VENTIL. SE DETALJ 3.
- OM VENTIL OCH MONTAGEBOX FÖRLÄGGES I MARK SKA DESSA ISOLERAS ENLIGT TYPRITNING AT-167..

HÄNVISNINGAR

- TYP AV LUFTNINGSANORDNING BESLUTAS I SAMRÅD MED NORRVATTEN. SE AT-155, AT-160 OCH AT-177.
- PLATTA UTFORMAS MED FRIMÅTT ENLIGT TYPRITNINGAR AT-168, AT-169, AT-176 ELLER AT-178. DIMENSION OCH ARMERING ENLIGT AT-179 OCH AT-180.
- TYP AV AVTAPPNINGSANORDNING BESLUTAS I SAMRÅD MED NORRVATTEN. SE AT-161 OCH AT-162.

A	BET	ANT	AVSTÅND FLÄNS/AVSÄTTNING. DN300 STÅL/PE.	OS	DATUM
-					2021-06-28
			ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

PRINCIPRITNING

NORRVATTEN
Box 2093
169 02 Solna
Tfn 08-627 37 00



RITAD AV / KONSTRUERAD AV
O.SAMMALISTO

GRANSKAD AV / GODKÄND AV

F.PAGMÉN / J.WALLBERG

BYXLÖSNING
STÅLRÖR
DN600-1200

1:25

2021-01-22

RITNINGNUMMER
AT-165

ÄNDR BET
A